


УТВЕРЖДАЮ  
 Главный инженер ТОО "АТКЭ"

  
 П. Леденцов  
 "04" 03 2026г.

Данные о мощности котельных ТОО "АТКЭ" по состоянию на 31.12.2025 года

№	Наименование котельной	Установленная мощность котельной, Гкал/ч	Располагаемая мощность по режимным картам за вычетом собственных нужд, Гкал/ч		
			ОТ	ГВС	ИТОГО
1	Аккент	210,00	144,33	24,58	168,91
2	Аэропорт	67,37	38,59	9,90	48,49
3	Жасканат	65,00	44,68	12,89	57,57
4	Кокжиек	33,00	17,78	10,12	27,90
5	Премьера	196,78	132,89	28,40	161,29
6	РКО	502,00	410,00	62,12	472,12
7	СВК	78,00	70,32	0,00	70,32
8	ЮВРК	208,00	170,23	23,50	193,73
9	ЮРК	190,00	127,27	33,23	160,50
10	13 воен гор	7,15	5,42	0,75	6,17
11	16 воен гор	3,00	2,85	0,00	2,85
12	4-Городская больница	3,95	1,89	0,89	2,78
13	Акбулак	0,60	0,16	0,11	0,27
14	Алатау (ИЯФ)	8,14	5,76	0,00	5,76
15	Аскар тау	4,06	3,07	0,00	3,07
16	Барвинок	0,60	0,58	0,00	0,58
17	Бекмаханова	1,08	1,04	0,00	1,04
18	Бенберина	0,77	0,74	0,00	0,74
19	Беспакова	2,16	1,01	1,03	2,04
20	Ботагоз	8,00	4,10	1,30	5,40
21	Вокзал	30,24	27,21	0,00	27,21
22	Волочаевская	5,00	2,16	1,10	3,26
23	Восточка	12,00	9,06	0,00	9,06
24	Глазунова	3,00	2,67	0,00	2,67
25	Детский туб.санаторий №1	2,08	0,94	0,34	1,28
26	Достык	1,08	0,91	0,00	0,91
27	Дунентаева	13,00	7,92	2,46	10,38
28	Еламан	3,40	1,38	0,42	1,80
29	Ереванская	0,60	0,42	0,08	0,50
30	Жулдыз	19,76	14,98	2,01	16,99
31	Жумабаева	7,62	5,07	1,90	6,97
32	Интеллектуальная школа	2,49	1,80	0,42	2,22
33	Кабилова 56	6,00	3,74	0,70	4,44
34	Карасу	1,29	1,00	0,00	1,00
35	Коккинаки	1,07	0,74	0,00	0,74
36	Красногвар.тракт № 377 А	1,08	1,01	0,00	1,01
37	Кульджинский тр	0,30	0,27	0,00	0,27
38	Мадениет	21,50	11,25	0,00	11,25
39	Медео	4,53	2,77	0,40	3,17
40	Мелькомбинат	7,08	5,65	0,96	6,61
41	Мехпоселок	1,62	1,47	0,00	1,47
42	Наурыз	0,40	0,32	0,00	0,32
43	Обл.больница	3,90	2,21	0,44	2,65
44	Омарова	1,07	0,73	0,00	0,73
45	Орджоникидзе	0,77	0,38	0,06	0,44
46	Орманова	4,00	1,52	0,65	2,17
47	Первомай	0,69	0,41	0,20	0,61
48	Поликлиника	2,32	0,86	0,29	1,15
49	РЦ - 3	1,62	0,84	0,29	1,13
50	Санаторий Алатау	3,32	0,97	0,49	1,46
51	Санаторий Каменское плато	3,44	1,40	1,22	2,62
52	Саялы-2	20,00	17,21	0,00	17,21
53	Сейфуллина, 152а	8,00	5,22	1,54	6,76

№	Наименование котельной	Установленная мощность котельной, Гкал/ч	Располагаемая мощность по режимным картам за вычетом собственных нужд, Гкал/ч		
			ОТ	ГВС	ИТОГО
54	Сейфуллина, 686	5,54	3,31	1,28	4,59
55	СМУ 14,15	0,20	0,12	0,00	0,12
56	Солнечная	0,69	0,41	0,20	0,61
57	Спасская	2,80	1,35	0,32	1,67
58	Спатаева	0,34	0,31	0,00	0,31
59	Станкевича	26,00	20,85	0,00	20,85
60	Старозelevаторская	0,89	0,35	0,20	0,55
61	Суюнбая, 437	0,20	0,16	0,00	0,16
62	Суюнбая, 667	1,00	0,69	0,00	0,69
63	Таирова	0,20	0,12	0,00	0,12
64	Таштитова №7	4,08	2,61	0,32	2,93
65	Технический лицей 71	1,08	0,45	0,36	0,81
66	Толстого	16,00	4,56	8,72	13,28
67	Хан Шатыр	0,46	0,30	0,05	0,35
68	Черниговская	0,60	0,50	0,00	0,50
69	Чехова	1,72	0,62	0,48	1,10
70	Шелихова 16 - УГОЛЬ	0,30	0,19	0,00	0,19
71	Школа №101	1,62	0,96	0,51	1,47
72	Школа №103	0,69	0,35	0,04	0,39
73	Школа №11	0,60	0,34	0,00	0,34
74	Школа №151	1,08	0,48	0,00	0,48
75	Школа №17	1,08	0,64	0,00	0,64
76	Школа №171	0,10	0,10	0,00	0,10
77	Школа №20	0,60	0,45	0,00	0,45
78	Школа №31	0,60	0,40	0,00	0,40
79	Школа №32	1,62	0,87	0,29	1,16
80	Школа №47	1,18	0,84	0,02	0,86
81	Школа №48	0,90	0,55	0,15	0,70
83	Школа №80	8,00	4,05	1,50	5,55
84	Школа №84	3,08	1,54	0,56	2,10
85	Школа №50	1,42	1,10	0,03	1,13
85	Школа №85	7,00	3,57	1,45	5,02
86	Школа-интернат №6	1,62	0,86	0,24	1,10
<b>ИТОГО</b>		<b>1877,23</b>	<b>1371,20</b>	<b>241,51</b>	<b>1612,71</b>

Начальник ОУиСЭ



Ермоленко Е.В.